



Korean | 한국어

# 음식점 내 휴대용 가스 조리 기기

건물 및 에너지 부서는 부탄 가스통을 사용하는 승인되지 않은 휴대용 가스 조리 기기의 사용이 증가하는 것을 확인했습니다. 특히 실내 음식점 환경에서 테이블 위에 놓고 가스 조리 기기로 사용하는 이러한 조리 기기의 상업적 사용으로 인해 가스 폭발로 인한 소비자 부상이 발생하고 있습니다.

본 안내서는 2016년 서호주 금지 명령과 이것이 음식점 디자인 및 고객 안전에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 강조하여 인식을 제고하기 위한 것입니다.

## 책임 당사자

- 음식점 소유주;
- 지역 의회 환경보건 담당관;
- 음식점 설계/프로젝트 관리자; 그리고
- 가스 이외(non-gas) 시공업체 (가구 제작업체 및 환기/배기 시설 시공업체).

## 문제점

서호주 음식점에서 해외와 유사하게 테이블 탑 바비큐 스타일의 요리 및 식사 경험을 제공하는 경우가 점점 더 많아지고 있습니다.

부탄가스 카트리지/캐니스터를 사용하는 기기의 특성상 가스 기기 설치공이 설치에 관여하지 않습니다. 따라서 가스 설치공과 가스 공급업체는 조리 기기의 승인과 안전을 보장할 기회가 없습니다.

호주에서 승인된 가스 기기는 다음 두 가지 특징이 있으므로 쉽게 식별할 수 있습니다:

1. 승인 번호
2. 아래 그림과 같은 승인 기관 마크.



사용 중인 휴대용 가스 조리 기기의 승인 여부가 확실하지 않거나 어디에서 사용할 수 있는지 확실하지 않은 경우, 인증을 제공한 승인 기관이 승인 조건을 확인하거나 [가스 기술 규제 위원회 국가 인증 데이터베이스](#)에서 승인 번호를 조회하여 확인할 수 있습니다.

가스 기기에 승인 번호와 기기 승인 마크가 없는 경우, 해당 기기는 서호주에서 사용해서는 안 됩니다.

## 주요 사안

모든 가스 기기는 서호주에서 공급 및 설치 승인을 받아야 합니다. 그 이유는 다음과 같습니다.

- 승인되지 않은 가스 기기는 화상, 호흡 곤란 등 심각한 위해를 초래할 수 있습니다.
- 실내에서 실외 기기를 사용하면 심각한 건강 문제를 일으킬 수 있으며 사망에 이를 수 있습니다.
- 모든 가정용 기기가 상업용으로 적합하거나 안전한 것은 아닙니다.

## 권장 사항

음식점 소유주는 휴대용 가스 조리 기기가 반드시 다음 사항을 충족하도록 해야 합니다.

- 서호주에서 사용이 승인됨.
- 상업적 용도로 사용하도록 승인됨.
- 제조업체의 지침 및 경고 라벨에 따라 설치 및 사용됨.

건물 및 에너지부서는 여러분이 가스 기기를 구매하기 전에 조언을 제공할 수 있습니다.

## 서호주 금지 명령 및 그 효력

사고 조사 후, 에너지 안전 국장은 실내 또는 상업적 용도로 휴대용 가스 조리 기기를 사용하는 것을 금지하는 금지 명령을 내렸습니다.

정부 관보 1804 EN 401 페이지에 게재된 금지 명령을 참조하십시오. [가스 표준 \(휴대용 가스 조리 기기\) 금지 명령 2016](#).

이 고지를 준수하지 않는 사람은 기소될 수 있으며 최대 \$250,000의 벌금이 부과될 수 있습니다.

의문 사항이 있는 경우, 면허를 소지한 가스 설치공 또는 건물 및 에너지부서에 문의하여 추가 조언을 요청하십시오.

### 음식점 내에서 사용 중인 승인되지 않은 휴대용 가스 기기의 예시

빌트인 테이블 탑 쿠키.



그림 1 - 테이블 탑 스타일 요리의 예 1.

가스 화구 삼발이가 설치된 쿡탑.



그림 2 - 테이블 탑 스타일 요리의 예 2.

면책 조항 - 본 안내서에 포함된 정보는 일반적인 정보 및 참고용으로만 제공됩니다. 법률 자문이나 관련 법률 조항에 대한 정확한 진술로 간주해서는 안 됩니다. 법적 의무에 대해 확실히 알지 못하는 경우, 독립적인 법률 자문을 받아야 합니다.

### 건물 및 에너지부서

광산, 산업 규제 및 안전부(Department of Mines, Industry Regulation and Safety)

**08 6251 1900**

오전 8시 30분~오후 4시 30분

Level 1 Mason Bird Building

303 Sevenoaks Street (Grose Avenue 입구)

Cannington Western Australia 6107

우편: **Locked Bag 100, East Perth WA 6892**

웹사이트: [www.dmirs.wa.gov.au/building-and-energy](http://www.dmirs.wa.gov.au/building-and-energy)

이메일: [be.energy@dmirs.wa.gov.au](mailto:be.energy@dmirs.wa.gov.au)

### 지역 사무소

골드필즈/에스페란스 (08) 9021 9494

그레이트 서던 (08) 9842 8366

킴벌리 (08) 9191 8400

중서부 (08) 9920 9800

북서부 (08) 9185 0900

남서부 (08) 9722 2888

청각 장애인 릴레이 서비스(National Relay Service): 13 36 77

통번역 서비스(TIS): 13 14 50

이 간행물은 특별한 도움이 필요한 사람들을 위해 요청 시 다른 형식으로도 제공됩니다.